

Tillstånd/Kontrollista för Heta Arbeten

Arbetsplats:.....

Larmadress:.....

Arbetsmetod: Svetsning Rondell Skärning Lödning
 Hetluft Asfaltgryta Annat

Tillståndet gäller från och med den klockan till och med den klockan (Tillståndet kan gälla i högst 48 timmar)

- | | Ja | Nej | |
|----|----------------------------|--------------------------|---|
| 0 | <input type="checkbox"/> | | Tillståndsansvarig är utsedd. |
| 1 | <input type="checkbox"/> | | Personen som ska utföra arbetet är behörig att utföra Heta Arbeten. |
| 2 | <input type="checkbox"/> | | Bevakning under arbetet och efterkontroll är ordnad genom behörig brandvakt. Brandvakten/vakternas namn: Efterbevakningstid (alltid minst en timme): <input type="checkbox"/> 1 timme <input type="checkbox"/> Annan tid <input type="checkbox"/> Brandvakt behövs inte. |
| 3 | <input type="checkbox"/> | | För arbeten i utrymme som innehåller/innehållit brandfarlig vara har tillstånd inhämtats av den som är utsedd att vara föreståndare för hanteringen. |
| 4 | <input type="checkbox"/> | | Arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad. |
| 5 | <input type="checkbox"/> | | Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen är bortflyttat, skyddat genom övertäckning och/eller avskärmat. |
| 6 | a <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Det finns värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar. |
| 6 | b <input type="checkbox"/> | | Dessa är skyddade och åtkomliga för omedelbar släckinsats. |
| 7 | a <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Det finns springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen. |
| 7 | b <input type="checkbox"/> | | Dessa är tätade eller kontrollerade och skyddade. |
| 8 | <input type="checkbox"/> | | Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning av rätt typ finns tillgänglig för omedelbar släckinsats. |
| 9 | a <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Svetsutrustning kommer att användas vid arbetet. |
| 9 | b <input type="checkbox"/> | | Svetsutrustning är felfri. Acetylenflaskan är försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare är försedd med backventil för brännas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel finns. |
| 10 | <input type="checkbox"/> | | Räddningstjänsten/brandkåren kan larmas omedelbart. |
| 11 | a <input type="checkbox"/> | | Vid tätskiktarbete eller annan torkning/uppvärmning är gaslågan innesluten. |
| 11 | b <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tillståndsansvarig medger att öppen låga används för smältning av is och snö. |
| 12 | <input type="checkbox"/> | | Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt värms materialet till högst 300 °C. |
| 13 | <input type="checkbox"/> | | Vid smältning av asfalt hanteras utrustningen enligt Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger. |

Är arbetet brandfarligt? Ja Nej

Följande sektioner/adresser i det automatiska brandlarmet är urkopplade under arbetet

Underskrift tillståndsansvarig

.....

Namnteckning

Namnförtydligande

Telefonnummer

Underskrift hetarbetare

Certifikatskontroll utförd
(av tillståndsansvarig).....
Namnteckning

Namnförtydligande

.....
Namnteckning

Namnförtydligande

.....
Namnteckning

Namnförtydligande

.....
Namnteckning

Namnförtydligande