
Checklista vid frånkoppling av brandlarm

Anläggning: Datum:

Frånkopplade sektioner och adresser:

Ansvarig anläggningsskötare: Tel:

Beställare av frånkoppling: Tel:

Frånkoppling från: Tillkoppling från:

- Endast anläggningsskötaren eller av hen godkända personer får utföra frånkoppling.
- Anläggningsskötaren ska vara informerad om frånkopplingen.
- Frånkopplingen ska hållas så kort tid som möjligt och beröra så litet område som möjligt.
- Informera brandskyddsansvariga, personal och verksamhet som berörs av avstängningen.
- Säkerhetsställ att utrymningssäkerheten inte påverkas. Ordna med manuell bevakning i berörda delar efter behov.
- Brandredskap, brandsläckare och annat brandskydd ska kontrolleras så de är intakta innan frånkoppling.
- Informera om att rökning är förbjudet där det annars är tillåtet.
- Om brandfarliga heta arbeten ska utföras ska tillståndsansvarig se till att det sker enligt dess säkerhetsregler.
- Berörda personer som ska arbeta i frånkopplad del ska känna till var brandsläckare och närmsta larmknapp finns, för att snabbt kunna starta larmet om det behövs.
- Vid tillkoppling: säkerhetsställ att det är ok att slå på larmet och stanna kvar lämplig tid för att undvika ett onödigt larm vid uppstart.
- Frånkoppling och tillkoppling ska noteras i kontrolljournalen.