

Riskbedömning och tillståndsgivning för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats

Larmadress: Arbetsplats:

Tillståndet gäller fr o m (datum & tid): t o m (datum & tid):

Tillståndet ska ges för så kort tid som möjligt för att säkerställa att riskerna på arbetsplatsen inte förändras.

Arbetsmetod och verktyg:

Säkreg.

Ja Nej Ej aktuellt

1	Bedöms arbetet vara tillfälligt och brandfarligt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	Jag som utfärdar detta tillstånd är skriftligen utsedd för uppgiften?	<input type="checkbox"/>		
1	Är undertecknande uppdaterade med förutsättningarna, bedömt faran för brand och har högriskdetaljer beaktats?	<input type="checkbox"/>		
2	Har utförare, brandvakt och tillståndsansvarig giltigt personcertifikat där det krävs?	<input type="checkbox"/>		
3	Finns behov av brandvakt/er? (Brandvakt krävs ej om det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt). Ange orsak till att brandvakt uppenbart inte behövs:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Är obligatorisk efterbevakning ordnad med person som har ett giltigt personcertifikat? Ange timmar (minst 1 tim.):	<input type="checkbox"/>		
4	Vid arbeten i utrymme som innehåller/innehållit brandfarlig vara, eller vid annan risk för explosiv atmosfär, har tillstånd inhämtats från föreståndare eller ansvarig person?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
5	Är riskområdets storlek bestämt och är brännbart material bortflyttat eller skyddat genom övertäckning?	<input type="checkbox"/>		
5	Är arbetsplatsens riskområde städad och vid behov vattnat?	<input type="checkbox"/>		
6	Är värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar skyddade och åtkomliga för omedelbar släckinsats?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
6	Värmeledande byggnadsdelar passerar genom en byggnadsdel. Är riskområdet utökat till andra sidan och bevakas av brandvakt?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
7	Är springor, hål, genomföringar eller andra öppningar tätade eller kontrollerade och skyddade?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
8	Har verktyg och metoder valts för att undvika att material antänds?	<input type="checkbox"/>		
8	Vid applicering av tätskikt: värms material upp till max 300°C?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
8	Har brännare helt innesluten låga eller uppfyller den kraven i SBF 2023?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
8	Vid smältning av is och snö: medger tillståndsansvarig användning av öppen låga? Konstruktionen ska vara av obrännbart material och inte ha några högriskdetaljer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Om svets och/eller skärutrustning ska användas; är den kontrollerad, felfri och följer gällande säkerhetsföreskrifter?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
10	Utförs smältning av asfalt enligt SBF 507?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
11	Finns fungerande och tillräcklig släckutrustning av rätt typ tillgänglig för omedelbar släckinsats?	<input type="checkbox"/>		
12	Är brandskyddssystem på något sätt urkopplat under arbetet? (Om ja ska tillstånd från anläggningsskötare/ansvarig person inhämtas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Är fränkopplingarna begränsade till endast den tillfälliga arbetsplatsen och under så kort tid som möjligt? Ange fränkopplad sektion/adress:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Är vattenbaserade sprinklersystem funktionsdugliga och i drift?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Kan räddningstjänsten larmas inom en minut och är arbetsplatsens larmadress känd?	<input type="checkbox"/>		
	Är utrymningsvägar fria från hinder?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Övrigt:			

Utsedda personer och roller

Riskbedömning är genomförd och undertecknande är införstådd med villkor och förutsättningar för arbetets genomförande.

Namn	Namnteckning	Telefon	Utförare	Brandvakt	Efter-bevakare	Certifierat OK
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Namn tillståndsansvarig

Namnteckning

Telefon

Utfärdande av tillstånd för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Förvisar sig att samtliga regler följs före, under och efter arbetet.

Namn tillståndsansvarig

Namnteckning

Telefon

Tillståndsansvarig bekräftar att arbetet är avslutat, efterbevakning är slutförd och arbetsplatsen är kontrollerad med avseende på brandsäkerhet samt att brandskyddssystem är återställt.

