


Regler för hästskonig

Anvisning för särskild anordnad plats som INTE kräver tillstånd för brandfarliga heta arbeten

Stallnamn:	Telefon:
Adress:	E-post:
Kartkoordinater:	Utfärdat av:
Ägare/arrendator:	Datum:

Inne i detta stall får hovslagaren utföra VARMSKONING under dessa förutsättningar:



- ✓ Plats för varmskonig:
- ✓ Hovslagaren har certifikat för brandfarliga heta arbeten.
- ✓ Golvet är obrännbart med bredd på minst 2,5 meter.
- ✓ 2 meter framför och bakom hästen samt väg till bil är rent och hästtäckan, ströbalar, höpåsar och annat brännbart är bortplockat.
- ✓ Boxdörrarna vid platsen hålls stängda under hästskonigen.
- ✓ Vägg ansluter mot golv utan större springor
- ✓ Svetsning eller slipning som orsakar gnistor inte utförs i stallet.
- ✓ Utöver brandsläckare i hovslagarens bil finns det ytterligare en brandsläckare lätt tillgänglig.
- ✓ Om inget ovanligt inträffat krävs ingen efterbevakning

Om ovanstående INTE kan uppfyllas måste hovslagaren få tillstånd utfärdat av den tillståndsansvarige för brandfarliga heta arbeten. Kontakta:

Namn: Tel nr:



Denna anvisning kan du ladda ned på
hovslagareforeningen.se eller
brandfarligaarbeten.com

BFA Hovslagare 2019-1B



**Brandfarliga
Arbeten**