Checklista anläggningsskötarens kontroller för boendesprinkler enligt SBF 501:2 och SS-EN 16925

Kontrollernasomfattningochutförandeska,utövergällanderegelverk, ävenbaseras på tillverkarens och anläggarfirmans instruktioner samt anläggningens skötsel- och underhållsanvisningar.

Alla prov, testerellerförändringarskanoterasikontrolljournalen.

MÅNADSKONTROLL (av anläggningsskötare):	Bilaga
Följande skakontrollerasochjournalföras: a) samtligamanometrarförvattenochluftinomsystemet,på servisledningar och hydroforer. Trycket i torrör-ellerförutlösningssystemskanoterasi kontrolljournalen. b) alla vattennivåeribassängerochtankar(inklusivepumpförsedda påfyllningstankar och hydroforer) c) samtligaavstängningsventilerskorrektaläge.	SBF 501-5
Elpump: Kontrolleraattautomatiskprovning(se9.7.2d))hargenomförtsutan anmärkning. Om detta inte kan verifieras, till exempel för att funktionen saknas, ska en manuell provning av pumpen göras.	SBF 501-5
Dieselpump: All kontrollochprovningavdieselpumparskautförasmedintervall och omfattningienlighetmedSS-EN12845ochSBF120.	SBF 501-5
Uppvärmning: Uppvärmning som förhindrar frysning av anläggningen ska kontrolleras med avseende på dess funktion.	SBF 501-5
Batterier: Batterier ochbatteriladdningskakontrollerasochvidbehovåtgärdas.	SBF 501-5

HALVÅRSKONTROLL (av anläggningsskötare):	Bilaga:
Kontrollerna och provningarna skaminstomfattaföljande: a) kontroll av att byggnaden fortfarande användsför boende b) kontroll av om byggnaden har förändrats, ochom den har det, att sprinklerskyddets omfattning är tillräckligt och sprinklernas placering är korrekt c) visuell kontroll av alla sprinkler för att se till att inga hinder finns för vattenspridningen från sprinklerhuvudena samt att de inte är skadade eller övermålade d) kontroll av alla vanligtvis öppna ventiler för att säkerställa att de är öppna e) provning av alla flödeslarm (flödesvakter och/eller larmpressostat) vid ett flöde som motsvarar aktivering av en enda sprinkler f) provning av larmöverföringen g) kontroll av rörnätet avseende korrosion, mekaniska skador och att ingen upphängning sker i sprinklerrören.	SBF501-5

ÅRSKONTROLL (för anläggningsskötare):
Attkontrollera:
Kontrollera att revisionsbesiktningen är utförd och att eventuella anmärkningar är åtgärdade.
Kontrollera att servicebesök med årlig kontroll har skett och att eventuella brister har åtgärdats.
Kontrollera status på anläggningsskötares utbildning, egenkontroller och dokumentation.
Kontrollera status för 1, 3, och 10-årskontroller som ska utföras av servicefirma/besiktningsfirma